


ANEXO III- MEMORIAL SIMPLIFICADO

	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ CORPO DE BOMBEIROS MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES	Folha 01/02
1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/ OU ÁREA DE RISCO		
Logradouro Público: RUA CONRADO BUHER	Nº: S/Nº	Complemento: PARQUE MARIO ALVES GUIMARÃES
Bairro: CÁIS DO PORTO	Município: PORTO AMAZONAS	UF: PR
Proprietário/ responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS		
CNPJ/CPF: 76.179.837/0001-01		Fone: (42) 3256-1122
Responsável técnico: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO		
Nº do registro: CAU A95934-0		Fone: (44) 3639-4057
Áreas (m²): Existente:	A construir: 119,00M²	Total: 119,00M²
Altura (m): 3,00	Nº de pavimentos: 01	Ocupação do subsolo: NÃO
Uso, divisão e descrição da ocupação principal: C - COMERCIAL		
Risco: MODERADO	Carga de incêndio: 600MJ/M2	
2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS		
Estrutura Portante:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Aço
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Outros
Estrutura de sustentação da cobertura	<input type="checkbox"/> Concreto	<input checked="" type="checkbox"/> Aço
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Outros
3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
Item	Observações	
	Controle de Materiais de Acabamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de Emergência	SAÍDA PRINCIPAL COM 3,75m DE LARGURA	
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de Emergência	02 – UND. BLOCO AUTONOMO 30 LED.	
<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de Emergência	PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTES	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintores	02 – UND DE PÓ QUÍMICO E ÁGUA PRESSURIZADA	
	Brigada de incêndio	
	Outros (especificar)	
4. RISCOS ESPECÍFICOS		
Item	Quantitativo	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/ combustíveis	
	Gás Liquefeito de Petróleo	
	Armazenamento de produtos perigosos	
	Fogos de artifício	
	Vaso sob pressão (caldeira)	
	Outros (especificar)	
5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
Item	Quantitativo	
Tipos de escada	NÃO HÁ	
População	24 PESSOAS	
• Demonstrativo de cálculo (se necessário) $119,00/5 = 23,80 > 24$ PESSOAS / $100 = 1$ UND. DE SAÍDA		
6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		
Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:		
a. Possuir área total construída menor 1.500m² para risco leve e menor que 1.000m² para risco moderado ou elevado;		
b. Possuir altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve;		
c. Possuir altura igual ou inferior a 6,0m quando de risco moderado ou elevado;		
d. Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;		
e. Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;		
d. Não armazenar volume superior a 190kg (cento e noventa quilogramas) do GLP.		

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	
Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo o constante na NPT 011 – Saídas de Emergência	
8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	
Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.	
Agente extintor	Quantitativo / Capacidade extintora
Carga de pó ABC (2:A/20-B:C)	
Carga de pó BC 20-B:C	01 UND. 20B:C
Carga d'água pressurizada 2:A	01 UND. 2:A
Carga de Dióxido de Carbono (CO2)	
Outros (especificar)	
9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência.	
Tipo de sinalização / Código da Placa	Quantitativo
S12 (SAÍDA)	02 UND. SAÍDA PRINCIPAL
S2 (SETA DIRECIONAL)	01 UND.
A5 (RISCO ELÉTRICO)	01 UND.
E5 (EXTINTOR)	02 UND.
10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (se houver)	
Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem adequadamente ao disposto na NPT 010 – Controle de material de acabamento e revestimento.	
Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso	CLASSE I
Parede e divisória	CLASSE I e IIA
Teto e Forro	CLASSE I
11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
Declaro que a iluminação de emergência foi adequadamente instalada na edificação de acordo com a NPT 18/2014 – Iluminação de Emergência.	
12. AVALIAÇÃO DO GLP	
Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação.	
13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos; • Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentada; • O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis. 	
<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO ARQUITETO E URBANISTA / CAU A95934-0	<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> PREFEITURA MUN. DE PORTO AMAZONAS CNPJ: 7.179.837/0001-01

